

Település:	Bakonyság
-------------------	------------------

határérték

Fajlagos vezetőképesség	542 mikroS/cm
Nitrát	7,5
Ammónium	0,01 mg/l
Vas	0,03
Mangán	0,02
Szulfát	35
KOI (Kémiai oxigén igény)	0,82 mg/l
Klorid	7 mg/l
pH	7,67
Nitrit	nd
Telepszám 22 °C	23 /ml
Coliform szám	0 / 100 ml
Escherichia coli száma	0 / 100 ml
Lúgosság	6,5 mmol/l
Összes keménység	199 mg/l CaO

2500 mikroS/cm
50 mg/l
0,20 mg/l
0,20 mg/l
0,05 mg/l
250 mg/l
5,0 mg/l
250 mg/l
>6,5 és <9,5
0,5 mg/l
500 /ml
0 /100 ml
0 /100 ml
-
>50 és <350 mg/l CaO