

Adat vziközmű rendszer	Felhasználásra engedélyezett vízmennyiség (m3/év)	Kitermelt víz mennyisége (m3/év)	Átvett víz mennyisége (m3/év)	Értékesített víz mennyisége (m3/év)	Hálózati veszteség (m3/év)	Hálózat hossza (gerinc vezeték km)	Meghibásodások száma (db/év) 2019. év
V01 Pápa közműves ivóvízellátás	3.102.500	2.847.410	343.501	2.263.765	240.144	185,352	Vízmérőhely, aknás hibák: 726 db Bekötő vezetéken hiba: 58 db Gerinc vezetéken hiba: 158db Vízbázis villamos hiba: 52 db
V03 Pápakovácsi kistérség közműves ivóvízellátás			67.981	53.407	14.574	21,486	
V04 Ganna kistérség közműves ivóvízellátás			42.880	37.879	5.001	10,274	
V05 Bakonyjákó közműves ivóvízellátás			37.099	24.944	12.155	17,049	
V06 Bakonypölöske közműves ivóvízellátás			19.006	18.263	743	5,940	
V07 Dáka közműves ivóvízellátás			29.477	26.312	3.165	5,415	
V08 Nyárad kistérség közműves ivóvízellátás			39.492	39.177	315	16,394	
V09 Nagygyimót közműves ivóvízellátás			22.021	15.958	6.063	8,768	
V10 Nóráp közműves ivóvízellátás			8.463	8.218	245	4,618	
V11 Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás	270.000	235.557	19006	177.823	38.728	57,955	

V12 Vanyola közműves ivóvízellátás			19.006	15.528	3.478	8,904	
V13 Marcalgergelyi kistérség közműves ivóvízellátás			38.590	33.022	5.568	11,757 26,090	
V14 Magyargencs kistérség közműves ivóvízellátás			38.492	31.855	6.637	15,321	
V15 Kemenesszentpéter közműves ivóvízellátás	73.000	59.950		51.466	8.484	8,291	
V16 Mihályháza közműves ivóvízellátás	27.375	29.060		23.036	6.024	8,218	
V17 Nemesszalók közműves ivóvízellátás	38.325	34.143		30.565	3.578	10,021	
V18 Vaszar közműves ivóvízellátás	67.525	54.863		51.630	3.233	12,768	
V19 Takácsi közműves ivóvízellátás	25.550	28.432		27.905	527	6,062	
V20 Gecse közműves ivóvízellátás	18.250	16.827		13.267	3.560	5,087	
V21 Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás		144.054		118.547	25.507	75,418	