

Adat szennyvíz rendszer	Szennyvíztisz- tító telep kapacitása	Átemelők száma (db)	Hálózat hossz (km)	Éves tisztított szennyvízmennyiség (m3/év)	Éves értékesített szennyvízmennyiség (m3/év)	Víziközmű rendszerhez tartozó települések hálózat hossza (km)	Meghibásodások száma (db/év) 2019. év
Sz01 - Pápa agglomeráció közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	18.000 m3/d LEÉ.: 180.000	36 db átemelő, amiből 11 db végátemelő	182,468 km	2.927.865	2.143.702	Pápa: 135,093 km Dáka: 4,337 km Mihályháza: 16,577 km Nyárad: 13,247 km Pápadereske: 2,845 km Mezőlak: 6,734 km Békás: 3,635 km	Gravitációs szennyvíz hálózaton dugulások száma: 179 db Szennyvíz szivattyúk dugulása: 281 db
Sz02 - Béb agglomeráció közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	635 m3/d LEÉ.:4.625	22 db átemelő, amiből 7 db végátemelő	58,196 km	223.213	158.006	Ugod: 12,086 km Csót: 9,111 km Béb: 3,867 km Nagytevel: 6,602 km Adásztevel: 8,519 km Homokbödöge: 7,462 km Nagygyimót: 10,549 km	Szennyvíz átemelő és telep villamos hiba: 499 db
Sz03 - Marcalgergelyi- Vinár közműves szennyvízelvezetés	Nemesszalók szennyvíztisz- tító telep (nem a Pápai Vízű Zrt. üzemelteti) LEÉ.: 843	2 db átemelő	9,742 km	16.501	17.644	Marcalgergelyi: 3,986 km Vinár: 5,756 km	Szennyvíz szivattyú csere: 56 db
Sz04 - Kup agglomeráció közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	400 m3/d LEÉ. :3.000	21 db átemelő, amiből 7 db végátemelő	47,762 km	102.447	773.867	Kup: 4,186 km Nóráp: 4,656 km Pápasalamon: 7,554 km Pápakovácsi: 5,304 km Bakonyjákó: 12,908 km Ganna: 10,510 km Döbrönte: 2,644 km	
Sz05 - Kemenesszentpéter közműves szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	90 m3/d LEÉ. :600	2 db átemelő	7,606 km	18.318	17.702		