

Adat viziközmű rendszer	Felhasználásra engedélyezett vízmennyiség (m3/év)	Kitermelt víz mennyisége (m3/év)	Átvett víz mennyisége (m3/év)	Értékesített víz mennyisége (m3/év)	Hálózati veszteség (m3/év)	Hálózat hossza (gerinc vezeték km)	Meghibásodások száma (db/év) 2021. év
V01 Pápa közműves ivóvízellátás	3.102.500	3.099.050	398.646	2.376.981	323.423	185,352	Vízmérőhely, aknás hibák :874 db Bekötő vezetéken hiba: 89 db Gerinc vezetéken hiba: 175 db Vízbázison villamos hiba: 65 db
V03 Pápakovácsi kistérség közműves ivóvízellátás			73.423	57.927	15.496	21,486	
V04 Ganna kistérség közműves ivóvízellátás			39.682	35.554	4.128	10,274	
V05 Bakonyjákó közműves ivóvízellátás			51.819	31.428	20.391	17,049	
V06 Bakonypölöske közműves ivóvízellátás			17.387	17.359	28	5,940	
V07 Dáka közműves ivóvízellátás			32.169	27.523	4.646	5,415	
V08 Nyárad kistérség közműves ivóvízellátás			53.425	46.732	6.693	16,394	
V09 Nagygyimót közműves ivóvízellátás			21.466	17.986	3.480	8,768	
V10 Nóráp közműves ivóvízellátás			8.931	8.661	270	4,618	
V11 Adásztevel kistérség közműves ivóvízellátás	270.000	261.040	17.387	199.352	44.301	57,955	

V12 Vanyola közműves ivóvízellátás			17.387	19.539	-2.152	8,904	
V13 Marcalgergelyi kistérség közműves ivóvízellátás			33.836	31.393	2.443	11,757 26,090	
V14 Magyargencs kistérség közműves ivóvízellátás			37.885	38.057	-172	15,321	
V15 Kemenesszentpéter közműves ivóvízellátás	73.000	65.084		54.944	10.140	8,291	
V16 Mihályháza közműves ivóvízellátás	27.375		28.623	25.447	3.176	8,218	
V17 Nemesszalók közműves ivóvízellátás	38.325	37.206		37.390	-184	10,021	
V18 Vaszar közműves ivóvízellátás	67.525	59.300		55.209	4.091	12,768	
V19 Takácsi közműves ivóvízellátás	25.550	31.509		29.644	1.865	6,062	
V20 Gecse közműves ivóvízellátás	18.250	17.702		15.119	2.583	5,087	
V21 Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás		175.032		136.952	38.080	75,418	