



Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.
Tel.: 89/313-455; fax: 89/510-640 E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu
www.papaivizmu.hu



Iktatószám: 389-2-3/2020.

Ügyintéző: Szili-Csete Hajnalka

Tárgy: Árajánlatkérés pontosítás
szennyvíz szivattyú beszerzés

Tisztelt Ajánlattevő!

A 2020. május 12-én megküldött 389-2-2/2020. iktatószámú ajánlatkérésünk 1.sz. mellékletét az alábbiak szerint pontosítjuk!

2. Pápa szennyvíztisztítótelep előülepítő híd szivattyú

4 db

Jelenleg beépített szivattyú: CP 3085. 182 MT 432

Szállított közeg: ülepített nyers szennyvíziszap

Igényelt paraméterek

Napi szállított szennyvízmennyiség: 80 m³

Q_{max}: 135 m³/h

H_{max}: 12 m

400 V/3f/50 Hz, direkt indítás, fordulat 1405 1/min

P₁: 2,7 kW

Olajtér és hőfok felügyelet

Csatl.csonk: DN 80

Kábel 20 m

Vezetőcsövek száma: 2 db Flygt,

Beépítés: meglévő tartószerkezetre, híd szerkezeten rögzítve DN 80 Flygt talpidomra, kapcsolóköörrel

Továbbá felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a megadott szivattyú típusok tájékoztató jellegűek. Az 1.sz. mellékletben szereplő műszaki adatok az Ajánlatkérő által **igényelt paramétereket** tartalmazzák!

Pápa, 2020. május 14.

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
1.

dr. Lukács Endre
vezérigazgató